

14722 Meddelelse om boring

Borerapport fra

dato 7/10 1993

NÆSTVED BRONDBORING Aps

ApS nr. 153.584

LYØVEJ 11 . 4700 NÆSTVED


KONTOR TLF. 03 72 02 34 . LAGER TLF. 03 75 62 33

denne side sendes til

Kunden

Modtaget DGU d.	Brøndborerfirma jour. nr.
Prover modtaget DGU d.	DGU ark. nr. 221.1032
	Ledig 1
	Ledig 2

Kundens eksemplar

Boringen udført for	navn	Myrup Vandværk v/H.Vistisen			tlf. nr.	53 76 17 54		
	adresse	Skovmøllevej 6 Myrup			post nr.	4700 Næstved		
Borested	adresse/ejendomsnavn	Skovmøllevej 16, Erstatn. for 221.794			kommune	Fladså		
	matr. nr.	ejerlav	sogn		amt	Storstrøms		
Udført i tiden	fra dato	år	til dato	år	formål	boremethode		
	13/9	1993	22/9	1993	Vandforsyning	Slagboring		
Borerør	udv. diam.	dybde	udv. diam.	dybde	udv. diam.	dybde	kortblad nr.	
	10" til 7 m	8" til 34 m						
Forerør	udv. diam.	dybde	materiale	udv. diam.	dybde	materiale	afstand til kortkanter i mm	
	0-25 m u. terræn	125 mm	PVC					
Filterrør	udv. diam.	materiale		spaltebredde i mm				
Filterinterval	fra	til	fra	til	gruskastning			
	25	33			1,5 - 2,2			
	m u. terr.		m u. terr.		mm			
Pejling	før pumpning (ro-vandstand)		før pumpning (ro-vandstand)		før stop af pumpning		aflest på kort	
	0,0 m u. terr.		m o. terr.		m u. terr.			
Renspumpning eller prøvumpning	m³ pr. time ved m sænkning		m³ pr. time ved m sænkning		m³ pr. time ved m sænkning		terræn-højde	
	5 / 1		/		/			
	pumpet i		pumpet i		pumpet i		afvulleret	
	4 timer		timer		timer			
Tilbagepejling	vandstand under eller over terræn ved følgende tidspunkter efter stop af pumpning							
	3 min.	10 min.	30 min.	2 timer	6 timer			
Dybder i m u. terræn	Beskrivelse af jordlagenes beskaffenhed, farve, vandføring m.v.					Prøvetagningsdybder m u. terr.	Prøve nr.	
0-	6,0	Sand					2429	
-	20,0	Ler					2430	
-	34,0	Kalk					2431	
Den gamle boring DGU-nr. 221.794 1968 2meter herfra, er opfyldt, forsegle, tilstøbt og sløjfet.								

Udfyldes med skrivemaskine eller kuglepen. (Tryk hårdt)

Borerapportens første side og jordprøver skal iflg. vandforsyningsloven indsendes til DGU. Der udtages jordprøver for hver 5 meter, dog mindst én prøve af hvert jordlag. Eventuel vandanalyse bedes vedlagt i kopi eller eftersendt. DGU leverer særligt skema til brug ved prøvumpning. Kopi af DGU's prøvebeskrivelse vil blive fremsendt efter anmodning.