

**Myrup Vandværk**  
**Skovmøllevej 6**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Lis Vistisen**
**Rapportnr.:** AR-20-CA-20015854-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-20015854  
**Kundenr.:** CA0005735  
**Modt. dato:** 30.07.2020

## Analyserapport

|                                   |                                                               |              |                       |             |            |                                    |                    |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------|------------|------------------------------------|--------------------|
| <b>Prøvested:</b>                 | Myrup Vandværk - Ledningsnet - 55552 - V02001800 / 4353001899 |              |                       |             |            |                                    |                    |
| <b>Udtagningsadresse:</b>         | Myrupvej 31, 4700 Næstved                                     |              |                       |             |            |                                    |                    |
| <b>Prøvetype:</b>                 | Drikkevand - Mikrobiologisk kontrol                           |              |                       |             |            |                                    |                    |
| <b>Prøveudtagning:</b>            | 30.07.2020 kl. 10:55                                          |              |                       |             |            |                                    |                    |
| <b>Prøvetager:</b>                | Eurofins Miljø Vand A/S TTX9                                  |              |                       |             |            |                                    |                    |
| <b>Analyseperiode:</b>            | 30.07.2020 - 03.08.2020                                       |              |                       |             |            |                                    |                    |
|                                   |                                                               |              |                       |             |            |                                    |                    |
| <b>Prøvemærke:</b>                | Bryggers                                                      |              |                       |             |            |                                    |                    |
| <b>Lab prøvenr:</b>               | <b>835-2020-80852514</b>                                      | <b>Enhed</b> | <b>Kravværdier **</b> |             | <b>DL.</b> | <b>Metode</b>                      | <b>α) Urel (%)</b> |
|                                   |                                                               |              | <b>Min.</b>           | <b>Max.</b> |            |                                    |                    |
| Opfølgning til Lab prøvenr:       | 835-2020-80844185                                             |              |                       |             | *          |                                    |                    |
| <b>Mikrobiologi</b>               |                                                               |              |                       |             |            |                                    |                    |
| Coliforme bakterier 37°C          | < 1                                                           | MPN/100 ml   |                       | i.m.        | 1          | Colilert Quanti Tray               | 0.25%              |
| Escherichia coli                  | < 1                                                           | MPN/100 ml   |                       | i.m.        | 1          | Colilert Quanti Tray               | 0.25%              |
| Enterokokker                      | < 1                                                           | CFU/100 ml   |                       | i.m.        | 1          | ISO 7899-2:2000                    | 0.11%              |
| Kimtal ved 22°C                   | 4                                                             | CFU/ml       |                       | 200         | 1          | ISO 6222:1999                      | 0.15%              |
| <b>Oplysninger fra prøvetager</b> |                                                               |              |                       |             |            |                                    |                    |
| Akkrediteret prøvetagning         | Ja                                                            |              |                       |             |            | DS ISO 5667-5,DS/EN ISO 19458,M&A  |                    |
| Prøvetagning efter flush          | Udført                                                        |              |                       |             |            | DS ISO 19458,DS ISO 5667-5,MST - A |                    |

**Underleverandør:**

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

De angivne kravværdier er vejledende, da prøven er udtaget efter flush (gennemskylning).

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 1070 af 28. oktober 2019.

**Kopi til:**

Næstved Kommune, Kopimodtager drikkevand, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved

03.08.2020

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S  
Kundecenter

**Tegnforklaring:**

&lt;: mindre end

&gt;: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⌘: udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

<sup>o)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 1070 af 28. oktober 2019.

**Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).**
**Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.**